

本書に示す情報を補足して各取扱説明書をご使用ください。

Please use this manual change for the manuals as listed in below.

1. 対象取扱説明書 / Applicable User's Manuals

IM No.	Edition	Products
IM 04R01B01-01JA	8	YTMX580 多点温度伝送器
IM 04R01B01-01EN	7	YTMX580 Multi-Input Temperature Transmitter

2. 変更内容 / Contents of Change

変更前 / Before Change	変更後 / After Change
なし / NONE	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本語: 2.8 安全規格 (3) 設置上の高度 : 2000 m 以下 ● English: 2.8 Safety Standard (3) Altitude at Installation Site: Max. 2000 m above sea level
<ul style="list-style-type: none"> ● 日本語: 8.6.3 異常内容と対策 表8.4 注2 : <u>周囲温度が低い環境で長時間フィールド無線ネットワークの検索を続けると、新しい電池を使用してもLOWBAT アラームが発生する場合があります。</u> ● English: Table 8.4 in 8.6.3 Alarms and Countermeasures *2: If a search for the field wireless network continues for a long period of time <u>in a low ambient temperature environment</u>, the LOWBAT alarm may occur even if new batteries are used. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本語: 注2 : 長時間フィールド無線ネットワークの検索を続けると、新しい電池を使用していてもLOWBAT アラームが発生する場合があります。 ● English: *2: If a search for the field wireless network continues for a long period of time, the LOWBAT alarm may occur even if new batteries are used.